



ionstatex
CLEANROOM TECHNOLOGIES

QUALIFIZIERUNGSZERTIFIKAT

12.02.2020

THEMA
subject

Qualifizierung Sauberraum und Reinraumsystem an drei Spritzgussmaschinen

PROJEKT
project

Qualifizierung zum Nachweis einer Reinraumklasse

ORT DER DURCHFÜHRUNG
place of implementation

Veesser Plastic-Werk GmbH & Co KG
Daimler-Straße 6
D-78256 Steißlingen

AUFTRAGGEBER
client

Veesser Plastic-Werk GmbH & Co KG
Daimler-Straße 6
D-78256 Steißlingen

TERMIN DER DURCHFÜHRUNG
date of implementation

14.01.2020

DURCHFÜHRUNG DURCH
verifier

Alpha Ionstatex GmbH
Interpark 7
D-76877 Offenbach an der Queich

ERGEBNIS
result

Hiermit wird bestätigt, dass für den oben genannten Bereich Sauberraum, die allgemeine Eignung entsprechend der Reinraumklasse 9 nach DIN ISO 14644, im Betriebszustand „Fertigung“ gegeben ist und das für den oben genannten Bereich Spritzgussmaschinen die allgemeine Eignung entsprechend der Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644, im Betriebszustand „Leerlauf“ gegeben ist.



h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES



Ionstatex GmbH
T. +49 63489720 40
F. +49 63489720 60
E. info@ionstatex.de
www.ionstatex.de